

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4765288

ANÁLISIS N°: 9523554

MUESTRA REMITIDA POR: AQUAMBIENTE SS AGUA, ETAP ZUIA

DOMICILIO: BARRIO MENDIETA

POBLACION: 48300-Gernika

DENOMINACIÓN MUESTRA: DEPOSITO ALTUBE

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500mL(1), Plástico estéril 500mL (Na₂S₂O₃)(1), conteniendo agua de consumo

FECHA RECEPCIÓN: 23/07/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 27/07/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; Ibaizabal bidea, Edificio 101, 48170, Zamudio (Bizkaia). Tel. 618895280:

Fecha inicio análisis 23/07/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 3/2023	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	PE-COR-006		< 4 ± 13%	mg/L Pt/Co
* Olor	PE-COR-089		1	Ind. de dil.
* Sabor	PE-COR-090		1	Ind. de dil.
Turbidez	PE-COR-003	4	0.23 ± 19%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	PE-COR-010	0.50	< 0.05 ± 15%	mg/L
Cloro residual libre	PE-COR-009	1.0	0.64 ± 17%	mg/L
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	2500	278 ± 12%	µS/cm
pH	PE-COR-001	6.5-9.5	8.2 ± 0.1	U. pH.
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Clostridium perfringens</i>	UNE-EN ISO 14189:2017	0	0	u.f.c./100 mL
Enterococos intestinales	UNE-EN ISO 7899-2:2001	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0	0	u.f.c./100 mL
Microorganismos aerobios a 22°C	UNE-EN-ISO 6222:1999	100	1	u.f.c./mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 23/07/2026 HORA 11:05

Cl "in situ" 0.85 ppm

OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado. El ensayo de *Clostridium perfringens* incluye las formas vegetativas y sus esporas. Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado. Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado. Microorganismos aerobios 22°C: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22°C durante 68 horas..

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Norte por Técnico Superior: Nahikari Alberdi Larrabeiti, Director Técnico: Francisco García Andreu.

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES**INFORME N°:** 4765288

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en Zamudio (Bizkaia), 27 de Julio de 2026